РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-266 (1)
Гр. Плевен, ..10.10.....2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Промишлено водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – р.Янтра" с код BG1G0000QAL020.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-266/29.07.2022 гв БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от шахтов кладенец „ШК – Фураж Росица – Павликени", е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис СДО София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Направена преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е положителна.

Преценката се изготвя спрямо се изготвя спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Порови води в Кватернера – р.Янтра" с код BG1G0000QAL020, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК – Фураж Росица – Павликени" *(Шахтов кладенец)*

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

Шахтовият кладенец е изкопан до дълбочина 9.0 м под терена и 80 см над терена. Стените са изградени със суха каменна зидария с вътрешен диаметър ∅ 800 мм, като интервала от 1.50 до 0 м е изолиран с трамбована глина. Върху устието на кладенеца е монтиран шестоъгълен бетонов пръстен в интервала от 0 до + 80 см. Водоприемната част е между каменната зидария.

До устието на кладенеца е изградена масивна постройка (ПС) с размери 190 х 290 см и височина 240 см, от които 180 см са над терена. За експлоатация на ШК на дъното на ПС е монтирана хоризонтална центробежна помпа „Вида 5" с работен дебит Q=1.9 l/s, H=10 m, със смукател на дълбочина 8.0 м.

3. Място на водовземане: УПИ II в кв. 158 по регулационния план на гр.Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ЕКАТТЕ 55052

4.

Кладенец №	**Географски координати**				**Надморска височина, m**
	с-ма WGS 84		с-ма 1970, К 7.		Балтийска с-ма, H
	N	E	X	У	
ШК	43°13'55.583	25°17'56.728	4687571.874	9427972.130	120.42

5. Обект на водоснабдяване: Промишлено водоснабдяване (производство на пара) за Завод за фуражи в УПИ II в кв. 158 по регулационния план на гр.Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – **0.4** л/сек

Годишно водно количество – **12614** $м^3$/год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – **208** $м^3$/год.

Върхов дебит - 1.9 л/сек в рамките на 5 часа дневно с прекъсване

Статично водно ниво: 4.61 м под терена, кота СВН – 115.81 м;

Допустимо понижение: 2.31 м до дълбочина на водното ниво 6.92 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

- Да подържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"