**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на околната среда и водите**

Басейнова дирекция „Дунавски район"

**Изх. № РР-02-152(5)**

**Гр. Плевен, 08.01.....2025 г.**

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:**

*- Обществено питейно-битово водоснабдяване*

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Порови води в Кватернера – р.Осъм" с код BG1G0000QAL019.

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни**

Заявление вх. № РР-02-152/24.04.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-152/24.04.2024 г., допълнено с вх. № РР-02-152(1)/02.05.2024 г. и вх. № РР-02-152(2)/11.09.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от „ШК ПС Стара – ВиК Йовковци – Бутово", е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № РР-02-152 (3)/23.10.2024 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката, което е направено с вх. № РР-02-152 (4)/29.11.2024 г.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, който на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилага до приемане на актуализиран план.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Порови води в Кватернера - р.Осъм" с код BG1G0000QAL019, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние по показателя „NO3".

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показателя NO3; 3.Запазване на добро химично състояние по останалите показатели

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**
***„ШК ПС Стара – ВиК Йовковци – Бутовол“*** *(Шахтов кладенец )*

Дълбочина – **7.20 м.** Изкоп на интервала от 0 до 7.20 м и спускане на бетонови пръстени с вътрешен диаметър ∅ 2400 мм в интервала от 0.0 до 7.20 м. Водоприемната част е представена от вливни отвори (барбакани) от 1.50 м до 7.0 м. На дълбочина 1.80 м под терена е изградена бетонова полуплоча. Устието на кладенеца е затворено с бетонова плоча, в която са оставени два отвора за обслужване.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип "WILO", модел Wilo-Actun FIRST SPU 4-16, с дебит 5.0 л/сек и напор 89 м, спусната на дълбочина 6.0 м.

**4. Място на водовземане:**

Поземлен имот 07123.60.25 с.Бутово, община Павликени, обл.Велико Търново, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2575 кв. м, стар номер 000180, Заповед за одобрение на КККР РД-18-74/11.01.2018 г., издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

| ВС | Координати КС 2005г | | Координати WGS 84 | | Z, m |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | У | N | E | |
| ШК | 4795289.50 | 476536.00 | 43° 17′ 34.212″ | 25° 12′ 39.109″ | 108.70 |

**5. Обект на водоснабдяване:** Питейно-битово водоснабдяване на с.Бутово, общ. Павликени, обл. Велико Търново

**6. Проектни параметри на използването:**
**Среднодеионощен дебит** – 3.0 л/сек
**Годишно водно количество** – 94608 куб.м/годишно
**Минимално необходимо водно количество за дейността** – 94608 м$^3$/год.
**Максимален дебит** - 5.0 л/сек в рамките на 14.4 часа/ден
**Статично водно ниво:** 2.0 м кота СВН – 106.70 м;
**Допустимо понижение:** 3.0 м до дълбочина на водното ниво 5.0 м;

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

7.1.1.1. показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати;

7.1.1.3. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – среднодеионощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.3. Да подържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „ Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**
*Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район*